

Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия (ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»)

Постановлением администрации №95/18 от 14.12.2006г. «Об утверждении Положения об установлении особого противопожарного режима на территории Красноярского муниципального образования» определен указанный порядок.

Особый противопожарный режим на территории муниципального образования в 2018 году вводился соответствующими постановлениями 2 раза (постановление №330 от 26.04.2018 и постановление №415 от 04.06.2018).

Вывод: Работа по установлению особого противопожарного режима администрацией муниципального образования проводится.

Иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

К началу пожароопасного сезона разработан и утвержден паспорт населенного пункта п. Дом отдыха «Ударник», подверженного угрозе лесных пожаров.

Органом местного самоуправления, распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу (п. Дом отдыха «Ударник») не обеспечена ее очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (п. 72(3) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

Администрацией Красноярского муниципального образования не осуществляется регулярный покос травы (камыша). (п. 17.(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Включение перечня конкретных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в целевую программу администрации Красноярского муниципального образования не проводится ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»

Условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах на территории Красноярского муниципального образования не созданы. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, не осуществляется. ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

Администрацией Красноярского муниципального образования не осуществляется регулярный покос травы (камыша) на следующих территориях: вдоль трассы до моста, вдоль трассы между с. Генеральское и с. Кр. Яр., поворот с трассы на с. Кр. Яр (п. 17.(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

Администрацией муниципального образования не решен вопрос с локализацией пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы п. Взлетный, с. Осиновка, с. Липовка ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

На территории муниципального образования не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к п. Овражный, п. Ясеновка. ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»

Не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»

На территории сельских населенных пунктов муниципального образования (за исключением с. Ленинское, п. Взлетный, с. Шумейка, с. Генеральское, с. Красный Яр, п. Дом отдыха «Ударник») отсутствуют средства звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре (п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

Органом местного самоуправления, распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу (п. Дом отдыха «Ударник») не обеспечена ее очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (п. 72(3) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

Не проведена проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения в с. Генеральское (МК «Агротек»), с. Усть Караман (загородный клуб «Капитан»), п. Малая Тополевка (коптильный цех). (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Для естественных водоисточников не обеспечен забор воды в зимнее время года. (п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Диаметр стояка с пожарным краном в с. Осиновка (число жителей менее 500 человек) 50 мм, требуемый диаметр – 80 мм. (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62, ст.68, п.8.6 СП 8.13130.2009).

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения имеющихся водонапорных башен не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения (п. 60.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора); органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 212/1/1 от 29.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Энгельсского и Ровенского районов
Саратовской области
по пожарному надзору
майор внутренней службы
«29» июня 2018 года



В.В. Лебедева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Красноярского муниципального образования Головки Татьяна Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)