Вывод: Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования не осуществляется.

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, участие органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами (ст.ст.13, 19 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст. 5 Федерального закона «О добровольной пожарной охране», ст.63 Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»)

Имеется Решение Совета №379/81 от 28.02.2013г. «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на территории Красноярского муниципального образования» (с изменениями от 07.07.2017г) и Решение Совета №380/81 от 28.02.2013г «О социальной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском муниципальном образовании». Однако никакой работы по данному направлению не ведется. В реестре добровольных пожарных не зарегистрировано ни одного человека.

Добровольная пожарная охрана в муниципальном образовании не организована. Население в обеспечении первичных мер пожарной безопасности не участвует.

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, не осуществляется.

Вывод: Условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах на территории Красноярского муниципального образования не созданы. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, не осуществляется.

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.ст. 63, 68 Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»)

п. Взлетный

На территории п. Взлетный имеется 4 ПГ (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Солнечная) и 1 водонапорная башня (ул. Производственная). Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водонапорной башни проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Генеральское

На территории имеется 1 ПГ (территория МК «Агротек»). Проверка работоспособности данного пожарного гидранта не проводится. Соответствующие указатели у пожарного гидранта отсутствуют.

Имеется естественный водоисточник – р. Волга, оборудованный 2-мя подъездами с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей (ул. Бережная, р-н д.№2а, ул. Бережная, р-н лодочной базы «Путь рыбака»). Забор воды возможен только в теплое время года.

с. Красный Яр

На территории села имеется 4 ПГ (ул. Гагарина, ул. Мира, ул. К. Маркса) и 2 водонапорных башни (ул. Ленина, ул. Молодежная). Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водонапорных башень проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018. Имеется естественный водоисточник, оборудованный подъездом с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей (ул. Первомайская, р-н д.90). Забор воды возможен только в теплое время года.

с. Подстепное

На территории с. Подстепное имеется 1 ПГ (территория МК «Родина») и 1 водонапорная башня (ул. Ленина). Проверка работоспособности пожарного гидранта и водонапорной башни проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Ленинское

На территории с. Ленинское имеется 3 ПГ (ул. Мелиоративная, 7; ул. Луговая; ул. Солнечная). 2 гидранта не имеют балансосодержателя. Проверка работоспособности пожарных гидрантов проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Старицкое

На территории с. Старицкое имеется 3 ПГ (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Кубанская) и 1 водонапорная башня. Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водонапорной башни проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Осиновка

На территории с. Осиновка имеется 1 водонапорная башня и водопроводная сеть от скважины (КФХ «Фетисов»), на которой установлен стояк с пожарным краном. Диаметр стояка 50 мм. Проверка работоспособности пожарного крана и водонапорной башни проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярскогомуниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Липовка

На территории с. Липовка имеется 1 ПГ (ул. Советская) и 1 водонапорная башня. Проверка работоспособности пожарного гидранта и водонапорной башни проводится два раза в год совместной комиссией с участием представителя администрации Красноярского муниципального образования: последняя проверка весной – акт от 20.05.2018.

с. Усть Караман

На территории загородного клуба «Каштан» имеется естественный водоисточник, оборудованный подъездом с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей. Забор воды возможен только в теплое время года. На данной территории имеется водопроводная сеть от скважины, на которой установлен стояк с пожарным краном. Проверка работоспособности пожарного крана не проводилась.

с. Шумейка

На территории отсутствует центральное водоснабжение. На территории села имеется 2 естественных водоисточника, оборудованные подъездами с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей (ул. Бережная, р-н лодочной станции «Петрович», район нового моста). Забор воды возможен только в теплое время года.

п. Дом отдыха «Ударник»

На территории поселка имеется пожарный резервуар, емкостью 50 куб.м., к которому оборудован подъезд с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей для забора воды в любое время года.

п. М. Тополевка

На территории имеется водопроводная сеть от скважины, на которой установлен стояк с пожарным краном. Проверка работоспособности пожарного крана не проводилась.

В каждом населенных пунктах п. Ясеновка и п. Овражный проживает менее 50 человек. В п. Взлетный, п.Дом отдыха «Ударник», п. М. Тополевка, с. Подстепное, с. Старицкое, с. Усть-Караман, с. Осиновка проживает до 1000 человек с застройкой зданиями не более 2-х этажей. В п. Шумейка, с. Генеральское, с. Ленинское, с. Красный Яр, с. Липовка – свыше 1000 человек. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* (таблица 5) в населенных пунктах должен быть обеспечен расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение на один пожар от 5 до 10 литров в секунду.

Вывод: Состояние с противопожарным водоснабжением на территории Красноярского муниципального образования находится в неудовлетворительном состоянии.

Работа по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения муниципального образования и на прилегающих к ним территориях проводится на неудовлетворительном уровне.

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Постановлением администрации №235а от 22.06.2015г определены места общего пользования, подлежащие оборудованию первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. При проверке установлено, что места противопожарным инвентарем оборудованы.

Вывод: Работа по оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем администрацией муниципального образования проводится.

Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, обеспечение связи (ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»).

Порядок обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре не определен соответствующим нормативным правовым актом.

Средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара на территории Красноярского муниципального образования имеются в с. Ленинское, п. Взлетный, с. Шумейка, с. Генеральское, с. Красный Яр, п. Дом отдыха «Ударник». Остальные населенные пункты средств звуковой сигнализации не имеют.

В здании администрации на информационном стенде имеется информация о способах набора номера для вызова пожарной охраны «01» у операторов сотовой связи в Саратовской области.

Телефонной связью обеспечены все населенные пункты.

Вывод: Работа по организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре, обеспечению связи администрацией проводится на неудовлетворительном уровне.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний (ст.25 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»)

Противопожарная пропаганда администрацией Красноярского муниципального образования проводится на основании Постановления администрации №94/18 от 14.12.2006 «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и организации обучения населения Красноярского муниципального образования мерам пожарной безопасности», Постановления администрации №62 от 28.01.2016г «О проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в Красноярском муниципальном образовании», Постановления администрации №07 от 19.01.2017г «О создании профилактической группы по пожарной безопасности и проведению профилактических работ в границах населенных пунктов Красноярского муниципального образования

Пропагандистская работа администрацией муниципального образования проводится путем проведения инструктажей под роспись в журналах, а также в ходе сходов граждан в жилом секторе. Материалы, оформляемые в ходе профилактической работы (протокол сходов граждан, а также бланки инструктажей ежемесячно направляются в ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам).

В администрации муниципального образования имеется уголок пожарной безопасности, на котором располагаются информационные материалы (стенды, плакаты, другая агитационная продукция, посвященная соблюдению требований пожарной безопасности). Освещение проводимых профилактических мероприятий осуществляется через сайт администрации ЭМР.

Вывод: Противопожарная пропаганда осуществляется в Красноярском муниципальном образовании на удовлетворительном уровне.

Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения (ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

Порядок оказания содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности в Красноярском муниципальном образовании не определен. Фактически данная работа проводится.

Вывод: Работа по оказанию содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения проводится в муниципальном образовании проводится не в полном объеме.